




## **Следователями СК завершено расследование уголовного дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух лиц**



Следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего сотрудника общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, мужчина, имеющий соответствующее образование и квалификацию, в соответствии с трудовым договором выполнял функции электрика в одном из садоводческих товариществ в деревне Трещиха Саратовского района. Членами садоводческого товарищества было принято решение о переносе и установке счётчиков (приборов учёта электроэнергии) в



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Саратовской области

---

доступные места – электростолбы и строения для снятия показаний. С целью проведения демонтажа и подключения прибора учёта электроэнергии, 28 августа 2019 года электрик прибыл на один из дачных участков, где находились хозяин и его несовершеннолетний внук. Достоверно зная, что электромонтажные работы должны выполняться им лично, электрик, действуя в нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, незаконно доверил хозяину дачного участка выполнить часть своих работ. После завершения установки счетчика, электрик покинул место проведения работ, не убедившись в готовности электроустановки к подаче электроэнергии. В частности, не выявил, что владелец дачи при выполнении электромонтажных работ ошибочно разместил фазу от электросчетчика на электрический водонагреватель, установленный в помещении бани вследствие чего, соединенная с ним металлическая душевая лейка оказалась под напряжением. В тот же день 66-летний хозяин дачи и его 16-летний внук находились в помещении бани, где юноша коснулся душевой лейки и был поражен техническим электрическим. Дедушка попытался оказать ему помощь, но также получил электрический разряд, в результате чего наступила их смерть.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния. В связи с этим, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

02 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1453255>